



LEGENDA:

- PLYNOVOD VEDENÝ NAD ZEMOU
- CHRÁNIČKA NA POTRUBÍ
- REDUKCIA NA POTRUBÍ
- (PK) PLYNOVÝ KOTOL

POZNÁMKY:

- PRI VEDENÍ PLYNOVODU TREBA DODRŽAŤ MIN. POVRCHOVÚ VZDIALENOSŤ OD INÝCH INŽINIERSKYCH SIETÍ PRI KRIŽOVANÍ A SÚBEHU PODLA STN 73 6005 !
- VZDIALENOSŤ PLYNOVÉHO POTRUBIA (POVRCH) OD STIEN, STROPOV, KONŠTRUKCIÍ, POTRUBÍ A OSTATNÝCH VEDENÍ MIN. 20 mm !
- PRESAH CHRÁNIČKY CEZ STENU NA OBIDVOCH STRANÁCH MIN. 10 mm !
- ROZVOD PLYNOVODU MUSÍ BYŤ UZEMNENÝ PODLA STN 34 1390 A SPOJE VODIVO PREPOJENÉ PODLA STN 33 2030 !

OZNAČ.	NÁZOV	POČET	MAX. SPOTREBA (m3/h)
PK	PLYNOVÝ KONDENZAČNÝ KOTOL Luna Duo-tec MP 1.50 - 46,3 kW	1	5,1
	CELKOVÁ SPOTREBA PLYNU (m3/h)		5,1

	DÁTUM	MENO	PODPIS	
VYPRACOVAL	02/2019	Ing. ŠIMONOVIČ		ENEKO Levice, s.r.o.
ZODP. PROJEKTANT				Sv.Michala 6, 934 01 Levice, SLOVENSKO tel./fax: 036/6310850
SCHVÁLIL				
POZNÁMKA:				
MIESTO STAVBY:	Kalná nad Hronom, č. parc. 356/1, 356/10, 347/1, 347/2			ZÁKAZKA ČÍSLO: ENE 2019/04
INVESTOR:	Obec Kalná nad Hronom, Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom			ARCHÍVNE ČÍSLO:
NÁZOV AKCIE:	Prístavba k existujúcej MŠ vrátane športového areálu pre deti			TYP DOKUMENTU: PROJEKT PRE SP
				PS/SO:
PROFESIA:	ROZVOD PLYNU			POČET A4: 4
NÁZOV VÝKRESU:	ROZVOD PLYNU-AXONOMETRIA	ČÍSLO VÝKRESU:	3-EN-755	MIERKA: 1:100 / POR.ČÍSLO:

Tento dokument je duševným vlastníctvom ENEKO Levice s.r.o. Bez písomného súhlasu vlastníka nesmie byť rozmnožovaný, publikovaný alebo ďalej rozširovaný.
This document is the property of ENEKO Levice It may not be used, reproduced and exhibit without the writen consent of the owner.